



NÁMESTOVO

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 1471/2025

v Námestove **25.08.2025**

Dotknutým orgánom štátnej správy
a účastníkom konania formou
verejnej vyhlášky

VEC Oznámenie o začatí kolaudačného konania podľa § 80 stavebného zákona
v platnom znení, a pozvanie k ústnemu konaniu.

Dňa 21.08.2025 podal navrhovateľ

Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina, IČO 36 442 151, v zastúpení PETROSTAV SK, s.r.o.,
Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO 46 278 605 návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia

stavby

**15790 – Námestovo – Slanická Osada – rekonštrukcia TS 125/ts/slanicka
osada_hotel.sport a rozšírenie NNK**

realizovanej na pozemku podľa katastra nehnuteľností parcela registra (KN) KN-C 20/53,
20/54, 20/52, 20/56, 20/92, 20/50, 21/40, 20/38, 22/23 a 21/51, 21/26, 21/29, 22/23 v
katastrálnom území Námestovo. Uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné
povolenie vydalo Mesto Námestovo dňa 21.11.2024 pod číslom 1975/2024.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný
úrad podľa § 5 písm. a) bod 1. zákona číslo 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona číslo 50/1976 Zb. o
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a § 117 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania podľa § 80 ods. 1,
stavebného zákona, dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania formou verejnej
vyhlášky, a súčasne nariaďuje na prejednanie návrhu ústne pojednávanie a šetrenie na mieste
na deň:

08. októbra 2025 (streda) o 13³⁰ hodine.

so stretnutím účastníkov v kancelárii stavebného úradu v Námestove.

Popis stavby – TS 125/ts/slan.osada hotel.sport je v zlom fyzickom stave. SVS a konštrukcia
TS je skorodovaná, TS je nepreizolovaná, v SVS sa nachádza nevyhovujúci NN rozvádzač pre
budúcu distribúciu elektrickej energie koncovým zákazníkom. ÚV pre TS je skorodovaný.

Stavba obsahuje dva stavebné objekty:

SO.01 – VN nadzemné vedenie – Prevedie sa demontáž a znovu montáž existujúceho vedenia typu AIFe6 3x70 mm² v dĺžke cca 412m. Ako nové podperne body budú použité predpäté betónové stožiare typu JR 10.5/6 kN, JB 12/6 kN, JB 12/15 kN. Rozmery betónových základov sú uvedené v prílohe pre konkrétne typy betónových stožiarov. Ako konzoly sa použijú konzoly AB II DZ JB. Ako podperné kompozitné izolátory budú použité SMS 25/0/4/M a ťahové kompozitné izolátory typu CS 8OkN C16L T16L. Ako preponky sa použijú samostatne izolované vodiče VN 1x70.

Pre prúdové spoje sa použijú prúdové svorky PPN Fargo. Na uchytenie AIFe vodiča použiť kotevné svorky strmeňové AI. Na predpäté betónové stožiare sa pod konzolu namontujú stúpačky 3 ks pre stožiare s výškou 103 m. Na podperne body sa osadia krycie hlavice o priemere 220 mm.

SO.02 – NN podzemné vedenie – Existujúca PR1S 36/1 pri hoteli sport sa zrekonštruuje na mieste za novú PRJS 14 (3/14). Zo zrekonštruovanej PRIS 14(3/14) ozn. 36/1 pri hoteli sport sa z vývodu č.3 vyvedie nové NNK typu (N)AYY-J 4x240. ktoré bude smerovať l-PRIS 8(4/0/5/0) kde bude ukončené.

V trase nového NN podzemného distribučného vedenia sa uloží optická chránička HDPE 40/33 spolu aj s markermi o dĺžke 86m. Pri kožovaní, súbehu ostatných inžinierskych sietí je potrebné dodržať ochranné vzdialenosti a podmienky podľa STN 73 6005 Z a V 07/88, Z b V 09/90, Z 3 V 01/92, Z 4 V 11/92, Z *5 V 07/00, Z *6 V 10/01, alebo podľa vyjadrenia správcu IS. Výkopové práce sa budú vykonávať strojne, okrem úsekov v ktorých sa nachádzajú inžinierske siete v takých prípadoch je potrebný ručný výkop. Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu. Káblové NN vedenia budú vedené meter od hraníc parciel. Pod cestou uloženie min. 1m pod telesom cesty.

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie kolaudačného konania, nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Mestskom úrade v Námestove, stavebnom úrade, II. poschodie, dvere číslo 51, počas úradných hodín (pondelok, utorok 8⁰⁰–10³⁰, 11³⁰–15⁰⁰, streda 8⁰⁰–10³⁰, 11³⁰–16³⁰, piatok 11³⁰–13³⁰). Deň doručenia je deň zvesenia verejnej vyhlášky (15 deň od vyvesenia) a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak v určenej lehote svoje stanoviská neoznámia podľa § 80 ods. 2 stavebného zákona má sa za to, že s kolaudáciou súhlasia.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera

primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Námestovo – primátor
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté – verejnou vyhláškou.

Oznámené elektronicky:

3. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 01 Žilina v zastúpení PETRQSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou
4. Lesy SR Banská Bystrica
5. SPF Bratislava
6. SVP, š.p., o.z. Ružomberok
7. OÚ NO odbor životného prostredia
8. OVS, a.s., D. Kubín
9. OR HaZZ Námestovo
10. Slovak Telekom Bratislava
11. SPP-D, Bratislava
12. RÚVZ Dolný Kubín
13. Inšpektorát práce, Žilina
14. Krajský pamiatkový úrad Žilina
15. PETRQSTAV SK, s.r.o., Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín – projekt

ku spisu

Toto oznámenie sa z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručuje v zmysle § 80 ods. 1 stavebného zákona verejnou vyhláškou, ktorá musí byť vyvesená po dobu 15 dní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Námestovo. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Mesto Námestovo bezodkladne oznámia skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia Stavebnému úradu mesta Námestovo.

Vyvesené dňa:

Sňaté dňa

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby,
ktorá potvrdzuje vyvesenie a sňatie.
