



MESTO NÁMESTOVO

Stavebný úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 NÁMESTOVO

Spisové číslo 1441/2025

v Námestove **07.08. 2025**

*Dotknutým orgánom štátnej správy
a známym účastníkom konania
podľa rozdeľovníka*

VEC

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí stavebného konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník

Mesto Trstená

Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená, IČO: 00 314 897, v zastúpení primátorkou mesta PhDr. Ing. Magdalénou Zmarzlákovou, podal dňa 17.07. 2024 na Mesto Námestovo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na *stavbu*

Trstená - IBV Ďurdinová II. Inžinierske siete, SO 08 Plynovod

na pozemku registra C KN č. 9925/163 /E KN p. č. 9684/, zapísaný na LV č. 5363; C KN p. č. 16000, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16001, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16002, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16004, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16005, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16006, zapísaný na liste vlastníctva č. 6697; C KN p. č. 16118, zapísaný na liste vlastníctva č. 6689; C KN p. č. 9925/198, zapísaný na liste vlastníctva č. 3211; C KN p. č. 9925/197, zapísaný na liste vlastníctva č. 3211; C KN č. 14341/2 /E KN p. č. 14341/3/, zapísaný na liste vlastníctva č. 5082; C KN p. č. 9589/432, zapísaný na liste vlastníctva č. 4439; C KN č. 9589/341 /E KN p. č. 9634/103/, zapísaný na liste vlastníctva č. 6283; C KN p. č. 9589/90, zapísaný na liste vlastníctva č. 2051; C KN p. č. 9589/522, zapísaný na liste vlastníctva č. 4822; C KN č. 9589/424 /E KN p. č. 9636/2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5722; E KN p. č. 9636/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 5525; E KN p. č. 9635/3, zapísaný na liste vlastníctva č. 6341/; C KN č. 9589/427 /E KN č. 9636/1, zapísaný na liste vlastníctva č. 5525; E KN č. 9636/2, zapísaný na liste vlastníctva č. 5722/; C KN p. č. 9589/479, zapísaný na liste vlastníctva č. 5082; C KN p. č. 9589/488, zapísaný na liste vlastníctva č. 6579; C KN č. 9589/481 /E KN p. č. 9634/3, zapísaný na liste vlastníctva č. 6283; E KN č. 9634/2, zapísaný na liste vlastníctva č. 3257/; C KN p. č. 9589/423, zapísaný na liste vlastníctva č. 3655; C KN p. č. 9589/89, zapísaný na liste vlastníctva č. 2051; a novovytvorené pozemky registra C KN č. 9589/546; C KN č. 9589/541; C KN č. 9589/542; C KN č. 9589/543; C KN č. 9589/544; C KN č. 9589/545; C KN č. 9589/547; C KN č. 9589/548, ktoré vznikli na základe geometrického plánu pod č. 3736100716/2024 zo dňa

01.03. 2024, v katastrálnom území Trstená, okres Tvrdošín

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydalo Mesto Námestovo dňa 07.05. 2024 pod číslom 0318/2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.06.2024.

Mesto Námestovo v zastúpení pánom primátorom Ing. Jánom Kaderom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe určenia Okresného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky č. č. OU-ZA-OVBP- 2024/020655-002 zo dňa 16.02.2024 a v zmysle §84 ods. 5 - prechodné ustanovenia stavebného zákona č. 25/2025 Z.z., podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona týmto oznamuje začatie stavebného konania o povolení stavby dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania podľa § 61 ods.1, 2 a 3 stavebného zákona formou verejnej vyhlášky, a vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby a z dôvodu dobre známych pomerov staveniska, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Popis stavby

Pre plánovanú výstavbu rodinných domoch v Trstenej, IBV Durdinova - Inžinierske siete, cesty, kanalizácie, vodovody, elekt. rozvody, optické káble, je navrhnutý SO - 08 Plynovod PN 0,3 MPa z materiálu PE 100RC D63, D90, uložený v komunikáciách súlade s ostatnými inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005.

Napojenie STL plynovodov bude na exist. STL plynovody PE 100RC SDR 17,6 D90, PN 0,3 MPa v bode „A“ na ul. Hraničiarov v bode „B“ na STL plynovod PE 100RC SDR 11 D63, PN 0,3 MPa na ul. R. Dilonga a v bode „C“ na STL plynovod PE 100RC SDR 17,6 D90, PN 0,3 MPa na ul. Pri Kovalnici. Plánované STL plynovody PE 100RC SDR 11 D 63, PE 100RC SDR 17,6 D 90 PN 0,3 MPa v lokalite IBV Durdinova, v celkovej dĺžke 1940,0 m.

Prepojenie STL plynovodov PE100RC SDR11 D63, PN 0,3 MPa a STL plynovodu PE 100 SDR 17,6 D 90, PN 0,3 MPa sa vykoná pomocou uzatváracou súpravou (napr. POLYStopp) uzatvorením STL plynovodu PE D90 v bode A.C a PE 100 D63 v bode B bez odstávky ZP.

DpSP je spracovaná podľa podmienok prevádzkovateľa plynového zariadenia SPP-D, a.s. Bratislava.

Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie bolo vyjadrenie žiadosti o vydanie technických podmienok pre rozšírenie Distribučnej siete, z SPP-D, a.s. Bratislava, č.v. 100015324.

Pri návrhu trasy STL plynovodov boli zohľadnené existujúce a plánované inžinierske siete a miestna komunikácia. STL plynovody sú navrhnuté z materiálu PE100RC SDR11 na prevádzkový tlak 0,3 MPa v súlade STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN 73 6005. Zdrojom plynu je exist. STL plynovod z PE 100 SDR 17,6 D90 PN 0,3 MPa a STL plynovod z PE 100 SDR 11 D63 PN 0,3MPa vedený v miestnej komunikácii.

STL plynovody z PE100RC sú navrhnuté podľa STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN 736005.

STL plynovod PE 100RC SDR 11 063x5,8, PE 100 SDR 17,6 D 90x5,2, PN 0,3MPa bude podľa vyhlášky MPSVR č. 508/ 2009 Z. z. ako PZ zaradené do skupiny Bg.

Na STL plynovodoch musí byť pred zahájením prevádzky vykonaná 1. úradná skúška oprávnenou právnickou osobou / t.j. Technická inšpekcia SR, resp. TÚV SÚD Slovakia, ECI SK/.

Údaje o médiu a materiály

Druh plynu:	zemný plyn naftový
Výhrevnosť:	33,41 MJ/Nm ³ , 9,4kWh/m ³
Zápalná teplota:	700°C
Merná váha:	0,702 kgm ⁻³
Hranica výbušnosti: - Dolná	4,50% objemu plynu
- Horná	13,50 objemu plynu
Prevádzkový tlak plynu:	300kPa – 0,3 MPa
Materiál STL plynovodu:	PE 100RC SDR 11, PE 100RC SDR 17,6
Dimenzia potrubia:	D 63x5,8, D 90x5,2,

Popis trasy plynovodov

Trasa STL plynovodov PE100RC SDR11 D63 PN 0,3 MPa a STL plynovodu PE 100 SDR 17,6 D 90, PN 0,3 MPa v dĺžke 1940,0 m bude začínať napojením v bode A. v úseku A-I staň. 0,0 m napojený cez guľový zemný uzáver PE 100 SDR 11 D 90 so ZS a elektro tvarovkou redukciou PE D 90/63 ďalej bude v bode B. v úseku 7-B staničení 0,00 m, napojený cez guľový zemný uzáver PE 100 SDR 11 D 63 so ZS a elektrotvarovkovou objímkou Frialong PE D 63 a ukončený bude v bode C-7 v úseku 6-7 staničení 150,0 m napojený cez guľový zemný uzáver PE 100 SDR 11 D 90 so ZS a elektrotvarovkovou objímkou Frialong PE D 90.

Uloženie STL plynovodov musí byť v zmysle STN EN 12007-2, STN 73 6005. Technické riešenie STL plynovodu PE D63 a PE D 90, označenie plynovodu je zrejmé z výkresovej časti PD. Plynovod bude označený orientačnými tabuľkami v zmysle PTN 10 002. STL plynovodu a STL plynovej prípojky bol vykonaný s prihliadnutím na priestorové možnosti pre optimálnu prevádzku a údržbu PZ

Návrh trasy STL plynovodov bol vykonaný s prihliadnutím na priestorové možnosti pre optimálnu prevádzku a údržbu PZ.

Napojenie nového STL plynovodu na existujúci STL plynovod

Napojenie v bode A, nového STL plynovodu PE100RCS DR11 D63 PN 0,3 MPa na existujúci plynovod PE 100 SDR 17,6 D90, PN 0,3 MPa cez guľový zemný uzáver KH PE 100 SDR 11 D 90 so zemnou súpravou a elektrotvarovkovú redukciu MR 90/63 technológiou PollySTOP bez odstávky ZP (plnoprietokovo).

Napojenie v bode B, nového STL plynovodu PE 100RC SDR11 D 63 PN 0,3 MPa sa napojí na existujúci STL plynovod PE100RC SDR 11 D63, PN 0,3 MPa cez guľový zemný uzáver KH PE 100 SDR 11 D 63 so zemnou súpravou elektrotvarovkovú mufňu Frialong technológiou PollySTOP bez odstávky ZP (plnoprietokovo).

Napojenie v bode C, nového STL plynovodu PE 100RC SDR17,6 D 90 PN 0,3 MPa sa napojí na existujúci STL plynovod PE100RC SDR 11 D90, PN 0,3 MPa cez guľový zemný uzáver KH PE 100 SDR 11 D 90 so zemnou súpravou elektrotvarovkovú mufňu Frialong technológiou PollySTOP bez odstávky ZP (plnoprietokovo).

Napojenie môže vykonať len oprávnená organizácia-zhotoviteľ, resp. prevádzkovateľ, alebo ním poverený zhotoviteľ na základe súhlasu prevádzkovateľa, podľa vyprac, technologického postupu, schváleného prevádzkovateľom SPP-D. Overenie tesnosti prepojavacích zvarov sa prevedie penotvorným roztokom, resp. detektorom plynu ihneď po vpustení plynu do potrubia. Po vykonaní prepojavacích prác, napustení plynu do potrubia a odvdzdušnení nového potrubia sa vykoná zápis. Protokol o napustení plynu vystaví RT zhotoviteľa, za prítomnosti pracovníka SPP-D, a.s.

Napojenie nového plynovodu na existujúci plynovod bez vedomia prevádzkovateľa SPP je zakázané !

Do podkladov pre rozhodnutie môžu známi účastníci konania, ktorým tunajší úrad oznamuje začatie stavebného konania, nahliadnuť najneskôr v lehote do **10 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia na Mestskom úrade v Námestove, II. poschodie, číslo dverí 51 počas úradných hodín.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť v lehote najneskôr **do 10 pracovných dní** odo dňa doručenia tohto oznámenia, pretože na neskoršie podané námietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány štátnej správy a príslušná obec. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie dlhšiu lehotu, príslušný stavebný úrad predĺži túto lehotu na základe žiadosti podanej pred uplynutím lehoty určenej v tomto oznámení. S dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie stavebného povolenia boli zabezpečené pred začatím stavebného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí (§ 61 ods. 6 stavebného zákona).

V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Ing. Ján Kadera
primátor mesta

Doručí sa účastníkom konania – verejnou vyhláškou:

1. Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená
2. Známym a neznámym právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - verejnou vyhláškou

Na vedomie:

3. Mesto Námestovo v zastúpení primátorom
4. Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín
5. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Orava, Kubínska 8, 026 80 Dolný Kubín
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
7. Okresný úrad Námestovo, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
8. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OH, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín

9. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín
10. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPK, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín
11. Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie, OO, Medvedzie 254, 027 45 Tvrdošín
12. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
13. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Dolnom Kubíne, Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín, Pelhřimovská 2054/6, 026 01 Dolný Kubín
14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2928/8, 010 47 Žilina
15. SPP- distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
16. SVP š.p. , PHV, OZ, Jána Jnačeka 36, 034 01 Ružomberok
17. TÜV THÜRINGEN Slovakia s.r.o., Coborihó 2007/9, 949 01 Nitra
18. Projektant TURGAS s.r.o., Ing. Anton Turan, Námestie A. Hlinku 1912/40, 034 01 Ružomberok

ku spisu

*Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, ktorou sa oznamuje začatie konania účastníkom konania v zmysle §26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce podľa katastrálneho územia, ktoré je stavbou dotknuté, alebo iným obvyklým spôsobom a zároveň bude zverejnené na webovom sídle **Mesta Trstená** <https://www.trstena.sk/zverejnenie.html> a **Mesta Námestovo** <https://www.namestovo.sk/sk/uradna-tabula> v zmysle § 26 správneho poriadku.*

Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Príslušná obec oznámi skutočnosť o vyvesení a zvesení tohto oznámenia stavebnému úradu ihneď po zvesení.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka, podpis oprávnenej osoby, ktorá potvrdzuje vyvesenie a zvesenie.